

**Филиал государственного учреждения
«Государственный энергетический и газовый надзор»
по Гродненской области**

Руководителю _____

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №131-3-2025

О вопросах электробезопасности при
проведении религиозных мероприятий

В процессе подготовки и во время проведения религиозных мероприятий, приуроченных к праздникам Вербного воскресенья, католической и православной Пасхи, Дню поминовения усопших – Радонице, а также в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения пожара, порчи и гибели имущества Вам ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

в розеточной сети, предназначенной для подключения переносного и передвижного электрооборудования использовать устройства защитного отключения с уставкой по току утечки не выше 30 мА;

исключить использование на улице электрооборудования, предназначенного для эксплуатации внутри помещений;

подключение переносного и передвижного электрооборудования осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения;

выполнить защиту электрических кабелей и проводов от механических повреждений при прокладке в земле до 0,3 метра и до 2 метров от уровня земли. Высота подвеса проводов (кабелей) должна быть не менее 3,5 метров от уровня земли в местах прохода людей и 6 метров в местах проезда транспорта;

выполнить зануление металлических конструкций, предназначенных для монтажа проводов (кабелей);

исключить подвешивание на электрические провода (кабели) различных атрибутов;

проверить своевременность проведения профилактических испытаний электроустановок, в том числе переносных, передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним; при выявлении фактов нарушения периодичности выполнить необходимые электрофизические испытания и измерения;

до проведения мероприятий выполнить внеплановые осмотры и детальное обследование электроустановок, выявленные нарушения устранить;

вновь смонтированные электроустановки на объектах проведения мероприятий предъявить для осмотра и получения акта о готовности их к эксплуатации.

Госэнергогазнадзором, в соответствии с возложенными на него задачами и функциями, может быть проведено обследование электроустановок религиозных сооружений по заявлению субъектов хозяйствования.

Консультации по вопросам осмотра электроустановок и получения акта о готовности их к эксплуатации осуществляются в территориальных подразделениях филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области.

Главный инженер - старший государственный
инспектор по энергетическому и
газовому надзору



В.А.Хоружий